

# 海丰县水质检测中心2022年第二季度水质检测统计表

取水点：拦河坝水厂出厂水

序号	项目	单位	限值	最高值	最低值	平均值	合格率
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	0	0	0	100%
2	耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	0	0	0	100%
3	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	0	0	0	100%
4	菌落总数	CFU/mL	≤100	4	2	3	100%
5	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	<0.001	<0.001	100%
6	镉	mg/L	≤0.005	<0.005	<0.005	<0.005	100%
7	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	<0.004	<0.004	100%
8	铅	mg/L	≤0.01	<0.01	<0.01	<0.01	100%
9	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	100%
10	硒	mg/L	≤0.01	<0.001	<0.001	<0.001	100%
11	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	<0.002	<0.002	100%
12	氟化物	mg/L	≤1.0	0.14	0.13	0.14	100%
13	硝酸盐	mg/L	≤10	0.43	0.34	0.38	100%
14	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.005	<0.005	<0.005	100%
15	四氯化碳	mg/L	≤0.002	0.0012	0.0010	0.0011	100%
16	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.25	0.03	0.13	100%
17	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.67	0.19	0.42	100%
18	色度	铂钴色度单位	≤15	<5	<5	<5	100%
19	浊光度	NTU	≤1	0.26	0.15	0.20	100%
20	臭和味		无异臭异味	无	无	无	100%
21	肉眼可见物		无	无	无	无	100%
22	PH值		6.5~8.5	7.13	7.04	7.10	100%
23	铝	mg/L	≤0.2	0.131	0.103	0.120	100%
24	铁	mg/L	≤0.3	0.027	0.017	0.023	100%
25	锰	mg/L	≤0.1	0.016	0.015	0.016	100%
26	铜	mg/L	≤1.0	0.010	0.005	0.008	100%
27	锌	mg/L	≤1.0	0.018	0.011	0.014	100%
28	氯化物	mg/L	≤250	18.8	6.3	14.2	100%
29	硫酸盐	mg/L	≤250	3.2	1.8	2.5	100%
30	溶解性总固体	mg/L	≤1000	50	34	42	100%
31	总硬度	mg/L	≤450	22.0	20.0	21.0	100%
32	耗氧量	mg/L	≤3	0.87	0.82	0.85	100%
33	挥发性酚类	mg/L	≤0.002	<0.002	<0.002	<0.002	100%
34	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.025	<0.025	<0.025	100%
35	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.024	0.017	0.021	100%
36	总β放射性	Bq/L	≤1	0.183	0.181	0.182	100%
37	二氧化氯	mg/L	0.1~0.8	0.14	0.13	0.14	100%
38	溴酸盐（使用臭氧时）	mg/L	≤0.01	—	—	—	—
39	甲醛（使用臭氧时）	mg/L	≤0.9	—	—	—	—
40	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	0.3~4	—	—	—	—
41	一氯胺（总氯）	mg/L	0.5~3	—	—	—	—
42	臭氧	mg/L	≤0.3	—	—	—	—

备注：采用复合二氧化氯作消毒剂，溴酸盐、甲醛、氯气及游离氯制剂、一氯胺、臭氧、不用检。

# 海丰县水质检测中心2022年第二季度水质检测统计表

取水点：青年水厂出厂水

序号	项目	单位	限值	最高值	最低值	平均值	合格率
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	0	0	0	100%
2	耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	0	0	0	100%
3	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	0	0	0	100%
4	菌落总数	CFU/mL	≤100	3	2	2.3	100%
5	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	<0.001	<0.001	100%
6	镉	mg/L	≤0.005	<0.005	<0.005	<0.005	100%
7	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	<0.004	<0.004	100%
8	铅	mg/L	≤0.01	<0.01	<0.01	<0.01	100%
9	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	100%
10	硒	mg/L	≤0.01	<0.001	<0.001	<0.001	100%
11	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	<0.002	<0.002	100%
12	氟化物	mg/L	≤1.0	0.18	0.14	0.16	100%
13	硝酸盐	mg/L	≤10	0.43	0.32	0.40	100%
14	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.005	<0.005	<0.005	100%
15	四氯化碳	mg/L	≤0.002	0.0014	0.0011	0.0012	100%
16	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.13	0.09	0.11	100%
17	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.45	0.21	0.31	100%
18	色度	铂钴色度单位	≤15	<5	<5	<5	100%
19	浊光度	NTU	≤1	0.16	0.14	0.15	100%
20	臭和味		无异臭异味	无	无	无	100%
21	肉眼可见物		无	无	无	无	100%
22	PH值		6.5~8.5	7.11	7.00	7.10	100%
23	铝	mg/L	≤0.2	0.107	0.095	0.102	100%
24	铁	mg/L	≤0.3	0.029	0.018	0.023	100%
25	锰	mg/L	≤0.1	0.020	0.014	0.017	100%
26	铜	mg/L	≤1.0	0.010	0.004	0.007	100%
27	锌	mg/L	≤1.0	0.012	0.009	0.011	100%
28	氯化物	mg/L	≤250	20.9	16.2	18.5	100%
29	硫酸盐	mg/L	≤250	2.5	1.2	1.9	100%
30	溶解性总固体	mg/L	≤1000	36	27	31	100%
31	总硬度	mg/L	≤450	18.0	16.0	17.0	100%
32	耗氧量	mg/L	≤3	0.97	0.84	0.91	100%
33	挥发性酚类	mg/L	≤0.002	<0.002	<0.002	<0.002	100%
34	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.025	<0.025	<0.025	100%
35	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.021	0.020	0.021	100%
36	总β放射性	Bq/L	≤1	0.208	0.198	0.204	100%
37	二氧化氯	mg/L	0.1~0.8	0.12	0.10	0.11	100%
38	溴酸盐（使用臭氧时）	mg/L	≤0.01	—	—	—	—
39	甲醛（使用臭氧时）	mg/L	≤0.9	—	—	—	—
40	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	0.3~4	—	—	—	—
41	一氯胺（总氯）	mg/L	0.5~3	—	—	—	—
42	臭氧	mg/L	≤0.3	—	—	—	—

备注：采用复合二氧化氯作消毒剂，溴酸盐、甲醛、氯气及游离氯制剂、一氯胺、臭氧、不用检。

# 海丰县水质检测中心2022年第二季度水质检测统计表

取水点：可塘水厂出厂水

序号	项目	单位	限值	最高值	最低值	平均值	合格率
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	0	0	0	100%
2	耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	0	0	0	100%
3	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	0	0	0	100%
4	菌落总数	CFU/mL	≤100	8	5	6	100%
5	砷	mg/L	≤0.01	<0.001	<0.001	<0.001	100%
6	镉	mg/L	≤0.005	<0.005	<0.005	<0.005	100%
7	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	<0.004	<0.004	100%
8	铅	mg/L	≤0.01	<0.01	<0.01	<0.01	100%
9	汞	mg/L	≤0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	100%
10	硒	mg/L	≤0.01	<0.001	<0.001	<0.001	100%
11	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	<0.002	<0.002	100%
12	氟化物	mg/L	≤1.0	0.16	0.12	0.14	100%
13	硝酸盐	mg/L	≤10	0.71	0.39	0.58	100%
14	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.005	<0.005	<0.005	100%
15	四氯化碳	mg/L	≤0.002	0.0009	0.0005	0.0007	100%
16	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.10	0.08	0.09	100%
17	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.23	0.19	0.22	100%
18	色度	铂钴色度单位	≤15	<5	<5	<5	100%
19	浊光度	NTU	≤1	0.36	0.20	0.28	100%
20	臭和味		无异臭异味	无	无	无	100%
21	肉眼可见物		无	无	无	无	100%
22	PH值		6.5~8.5	7.03	6.95	7.00	100%
23	铝	mg/L	≤0.2	0.115	0.096	0.109	100%
24	铁	mg/L	≤0.3	0.029	0.023	0.026	100%
25	锰	mg/L	≤0.1	0.023	0.017	0.019	100%
26	铜	mg/L	≤1.0	0.013	0.005	0.009	100%
27	锌	mg/L	≤1.0	0.017	0.011	0.014	100%
28	氯化物	mg/L	≤250	16.1	10.6	13.5	100%
29	硫酸盐	mg/L	≤250	3.7	1.8	3.0	100%
30	溶解性总固体	mg/L	≤1000	52	46	49	100%
31	总硬度	mg/L	≤450	17.0	14.0	15.0	100%
32	耗氧量	mg/L	≤3	1.27	1.17	1.23	100%
33	挥发性酚类	mg/L	≤0.002	<0.002	<0.002	<0.002	100%
34	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.025	<0.025	<0.025	100%
35	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.021	0.018	0.019	100%
36	总β放射性	Bq/L	≤1	0.165	0.158	0.161	100%
37	二氧化氯	mg/L	0.1~0.8	0.12	0.11	0.12	100%
38	溴酸盐（使用臭氧时）	mg/L	≤0.01	—	—	—	—
39	甲醛（使用臭氧时）	mg/L	≤0.9	—	—	—	—
40	氯气及游离氯制剂（游离氯）	mg/L	0.3~4	—	—	—	—
41	一氯胺（总氯）	mg/L	0.5~3	—	—	—	—
42	臭氧	mg/L	≤0.3	—	—	—	—

备注：采用复合二氧化氯作消毒剂，溴酸盐、甲醛、氯气及游离氯制剂、一氯胺、臭氧、不用检。