



202219003890

# 海丰县水质检测中心 检测报告

委托单位：海丰县水务集团有限公司

报告编号：JCBG—2510—002

报告页数：4 页

检验检测专用章



---

地址：海丰县城东镇名园鱼鳞叠山 邮政编码：516400 电话：0660--6419633

---

# 水质分析报告

报告编号: JCBG—2510—002

样品编号: 20251015002C

|      |                          |      |                                   |
|------|--------------------------|------|-----------------------------------|
| 收样日期 | 2025 年 10 月 15 日         | 检验日期 | 2025 年 10 月 15 日—2025 年 10 月 29 日 |
| 委托单位 | 海丰县水务集团有限公司              | 包装情况 | 完好                                |
| 样品名称 | 出厂水                      | 采样地点 | 青年水厂二级泵出水口                        |
| 样品数量 | 1 份                      | 样品性状 | 无色透明液体                            |
| 采样人员 | 郑于凡, 吴美燕                 | 收样情况 | 正常                                |
| 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749- 2022 |      |                                   |

| 序号 | 分析项目                       | 计量单位      | 标准限值    | 检验结果     | 方法依据                    |
|----|----------------------------|-----------|---------|----------|-------------------------|
| 1  | 总大肠菌群                      | MPN/100mL | 不应检出    | 未检出      | GB/T 5750.12-2023(5.3)  |
| 2  | 大肠埃希氏菌                     | MPN/100mL | 不应检出    | 未检出      | GB/T 5750.12-2023(7.3)  |
| 3  | 菌落总数                       | CFU/mL    | ≤100    | 2        | GB/T 5750.12-2023(4.1)  |
| 4  | 砷                          | mg/L      | ≤0.01   | <0.0005  | GB/T 5750.6-2023(9.1)   |
| 5  | 铬（六价）                      | mg/L      | ≤0.05   | <0.004   | GB/T 5750.6-2023(13.1)  |
| 6  | 汞                          | mg/L      | ≤0.001  | <0.00005 | GB/T 5750.6-2023(11.1)  |
| 7  | 氰化物                        | mg/L      | ≤0.05   | <0.002   | GB/T 5750.5-2023(7.2)   |
| 8  | 氟化物                        | mg/L      | ≤1.0    | 0.09     | GB/T 5750.5-2023(6.2)   |
| 9  | 硝酸盐（以 N 计）                 | mg/L      | ≤10     | 0.23     | GB/T 5750.5-2023(8.3)   |
| 10 | 三氯甲烷                       | mg/L      | ≤0.06   | ——       | GB/T 5750.10-2023(4.1)  |
| 11 | 溴酸盐（使用臭氧时）                 | mg/L      | ≤0.01   | ——       | ——                      |
| 12 | 亚氯酸盐<br>（使用复合二氧化氯时）        | mg/L      | ≤0.7    | 0.377    | GB/T 5750.10-2023(20.2) |
| 13 | 氯酸盐<br>（使用复合二氧化氯时）         | mg/L      | ≤0.7    | 0.011    | GB/T 5750.10-2023(21.2) |
| 14 | 色度                         | 铂钴色度单位    | ≤15     | 5        | GB/T 5750.4-2023(4.1)   |
| 15 | 浑浊度                        | NTU       | ≤1      | 0.18     | GB/T 5750.4-2023(5.1)   |
| 16 | 臭和味                        | 级         | 无异臭异味   | 无异臭异味    | GB/T 5750.4-2023(6.1)   |
| 17 | 肉眼可见物                      | /         | 无       | 无        | GB/T 5750.4-2023(7.1)   |
| 18 | pH                         | /         | 6.5~8.5 | 7.13     | GB/T 5750.4-2023(8.1)   |
| 19 | 铝                          | mg/L      | ≤0.2    | 0.140    | GB/T 5750.6-2023(4.1)   |
| 20 | 铁                          | mg/L      | ≤0.3    | 0.008    | GB/T 5750.6-2023(5.1)   |
| 21 | 锰                          | mg/L      | ≤0.1    | 0.002    | GB/T 5750.6-2023(6.1)   |
| 22 | 铜                          | mg/L      | ≤1.0    | 0.005    | GB/T 5750.6-2023(7.2)   |
| 23 | 锌                          | mg/L      | ≤1.0    | 0.005    | GB/T 5750.6-2023(8.1)   |
| 24 | 氯化物                        | mg/L      | ≤250    | 6.0      | GB/T 5750.5-2023(5.2)   |
| 25 | 硫酸盐                        | mg/L      | ≤250    | 1.5      | GB/T 5750.5-2023(4.2)   |
| 26 | 溶解性总固体                     | mg/L      | ≤1000   | 25       | GB/T 5750.4-2023(11.1)  |
| 27 | 总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计） | mg/L      | ≤450    | 20.0     | GB/T 5750.4-2023(10.1)  |

# 水质分析报告

报告编号: JCBG—2510—002

样品编号: 20251015002C

|      |                          |      |                                   |
|------|--------------------------|------|-----------------------------------|
| 收样日期 | 2025 年 10 月 15 日         | 检验日期 | 2025 年 10 月 15 日—2025 年 10 月 29 日 |
| 委托单位 | 海丰县水务集团有限公司              | 包装情况 | 完好                                |
| 样品名称 | 出厂水                      | 采样地点 | 青年水厂二级泵出水口                        |
| 样品数量 | 1 份                      | 样品性状 | 无色透明液体                            |
| 采样人员 | 郑于凡, 吴美燕                 | 收样情况 | 正常                                |
| 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB 5749- 2022 |      |                                   |

| 序号 | 分析项目                        | 计量单位 | 标准限值    | 检验结果  | 方法依据                   |
|----|-----------------------------|------|---------|-------|------------------------|
| 28 | 高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) | mg/L | ≤3      | 0.81  | GB/T 5750.7-2023(4.1)  |
| 29 | 总 α 放射性                     | Bq/L | ≤0.5    | 0.023 | GB/T 5750.13-2023(4.1) |
| 30 | 总 β 放射性                     | Bq/L | ≤1      | 0.075 | GB/T 5750.13-2023(5.1) |
| 31 | 游离氯                         | mg/L | 0.3~2   | ——    | GB/T 5750.11-2023(4.2) |
| 32 | 总氯                          | mg/L | ≥0.5    | ——    | ——                     |
| 33 | 臭氧                          | mg/L | ≤0.3    | ——    | ——                     |
| 34 | 二氧化氯                        | mg/L | 0.1~0.8 | 0.14  | GB/T 5750.11-2023(8.4) |

评价: 该水样所检项目结果符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749- 2022。

备注: 该样品采用二氧化氯消毒。二氧化氯、浑浊度为现场检测项目。

(以下空白)

编制:

审核:

签发:

报出日期: 2025 年 10 月 30 日

# 检测机构声明

- 一、 本水质检测中心已通过省级实验室资质认定，证书编号：  
202219003890。
- 二、 本水质检测中心保证检测数据的科学性、公正性和准确性，并对送检单位提供的样品和技术资料保密。
- 三、 本水质检测中心根据有关法律、法规、标准、规程、规范和质量体系文件进行。
- 四、 本检测报告仅对本次受理样品负责。
- 五、 本检测报告涂改、增删无效，未加盖检验检测专用章和骑缝章无效。
- 六、 未经本检测中心书面批准，不得复制或部分复制本检测报告。
- 七、 委托方对检测报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检测报告期限终止日起 7 天内提出申诉、逾期不予受理。微生物检测结果不做复检。
- 八、 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。

