

海丰县水质检测中心2026年第一季度水质检测统计表

取水点：拦河坝水厂出厂水

序号	项目	单位	限值	最高值	最低值	平均值	合格率
1	总大肠菌群	MPN/100ml	不应检出	0	0	0	100%
2	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	不应检出	0	0	0	100%
3	菌落总数	CFU/mL	≤100	2	1	1.6	100%
4	砷	mg/L	≤0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	100%
5	镉	mg/L	≤0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	100%
6	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	<0.004	<0.004	100%
7	铅	mg/L	≤0.01	0.00018	<0.00007	0.00010	100%
8	汞	mg/L	≤0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	100%
9	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	<0.002	<0.002	100%
10	氟化物	mg/L	≤1.0	0.13	0.06	0.10	100%
11	硝酸盐	mg/L	≤10	0.15	0.08	0.11	100%
12	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.00558	0.00346	0.00479	100%
13	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00312	0.00170	0.00263	100%
14	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.05	0.00357	0.00205	0.00296	100%
15	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00306	0.00118	0.00220	100%
16	三卤甲烷	mg/L	≤1	0.207	0.121	0.177	100%
17	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037	<0.0037	<0.0037	100%
18	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044	<0.0044	<0.0044	100%
19	溴酸盐（使用臭氧时）	mg/L	≤0.01	—	—	—	—
20	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.359	0.009	0.205	100%
21	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.299	0.002	0.156	100%
22	色度	铂钴色度单位	≤15	5	5	5	100%
23	浑浊度	NTU	≤1	0.18	0.17	0.18	100%
24	臭和味		无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味	100%
25	肉眼可见物		无	无	无	无	100%
26	PH		6.5~8.5	7.13	7.03	7.08	100%
27	铝	mg/L	≤0.2	0.124	0.033	0.080	100%
28	铁	mg/L	≤0.3	0.010	0.007	0.020	100%
29	锰	mg/L	≤0.1	0.015	0.009	0.012	100%
30	铜	mg/L	≤1.0	0.009	0.002	0.006	100%
31	锌	mg/L	≤1.0	0.009	0.005	0.030	100%
32	氯化物	mg/L	≤250	6.6	5.9	6.2	100%
33	硫酸盐	mg/L	≤250	1.0	0.9	0.9	100%
34	溶解性总固体	mg/L	≤1000	25	23	24	100%
35	总硬度	mg/L	≤450	24.0	22.0	23.0	100%
36	高锰酸盐指数	mg/L	≤3	0.84	0.82	0.82	100%
37	氨	mg/L	≤0.002	<0.02	<0.02	<0.02	100%
38	总α放射性	bq/L	≤0.5	0.028	0.022	0.020	100%
39	总β放射性	bq/L	≤1	0.079	0.077	0.025	100%
40	游离氯	mg/L	0.3~2	—	—	—	—
41	臭氧	mg/L	≤0.3	—	—	—	—
42	总氯	mg/L	0.5~3	—	—	—	—
43	二氧化氯	mg/L	0.1~0.8	0.14	0.11	0.13	100%

备注：采用复合二氧化氯作消毒剂，溴酸盐、游离氯、臭氧、总氯不用检。

海丰县水质检测中心2026年第一季度水质检测统计表

取水点：青年水厂出厂水

序号	项目	单位	限值	最高值	最低值	平均值	合格率
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	0	0	0	100%
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	0	0	0	100%
3	菌落总数	CFU/mL	≤100	2	1	1.66	100%
4	砷	mg/L	≤0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	100%
5	镉	mg/L	≤0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	100%
6	铬（六价）	mg/L	≤0.05	<0.004	<0.004	<0.004	100%
7	铅	mg/L	≤0.01	0.00023	<0.00007	0.00014	100%
8	汞	mg/L	≤0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	100%
9	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	<0.002	<0.002	100%
10	氟化物	mg/L	≤1.0	0.06	0.05	0.05	100%
11	硝酸盐	mg/L	≤10	0.10	0.06	0.08	100%
12	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.00606	0.00349	0.00503	100%
13	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00351	0.00164	0.00262	100%
14	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.05	0.00380	0.00205	0.00304	100%
15	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00327	0.00120	0.00221	100%
16	三卤甲烷	mg/L	≤1	0.232	0.196	0.183	100%
17	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037	<0.0037	<0.0037	100%
18	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044	<0.0044	<0.0044	100%
19	溴酸盐（使用臭氧时）	mg/L	≤0.01	—	—	—	—
20	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.295	0.110	0.203	100%
21	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.436	0.281	0.365	100%
22	色度	铂钴色度单位	≤15	5	5	5	100%
23	浑浊度	NTU	≤1	0.19	0.16	0.17	100%
24	臭和味		无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味	100%
25	肉眼可见物		无	无	无	无	100%
26	PH		6.5~8.5	7.11	7.00	7.05	100%
27	铝	mg/L	≤0.2	0.156	0.114	0.134	100%
28	铁	mg/L	≤0.3	0.047	0.009	0.022	100%
29	锰	mg/L	≤0.1	0.015	0.013	0.014	100%
30	铜	mg/L	≤1.0	0.007	0.003	0.005	100%
31	锌	mg/L	≤1.0	0.032	0.015	0.022	100%
32	氯化物	mg/L	≤250	5.9	5.6	5.8	100%
33	硫酸盐	mg/L	≤250	1.6	1.6	1.6	100%
34	溶解性总固体	mg/L	≤1000	24	22	23	100%
35	总硬度	mg/L	≤450	21.0	20.0	20.6	100%
36	高锰酸盐指数	mg/L	≤3	0.92	0.84	0.86	100%
37	氨	mg/L	≤0.002	<0.02	<0.02	<0.02	100%
38	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.027	0.024	0.025	100%
39	总β放射性	Bq/L	≤1	0.079	0.073	0.076	100%
40	游离氯	mg/L	0.3~2	—	—	—	—
41	臭氧	mg/L	≤0.3	—	—	—	—
42	总氯	mg/L	0.5~3	—	—	—	—
43	二氧化氯	mg/L	0.1~0.8	0.13	0.12	0.14	100%

备注：采用复合二氧化氯作消毒剂，溴酸盐、游离氯、臭氧、总氯不用检。

海丰县水质检测中心2026年第一季度水质检测统计表

取水点：可塘水厂出厂水

序号	项目	单位	限值	最高值	最低值	平均值	合格率
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	0	0	0	100%
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	0	0	0	100%
3	菌落总数	CFU/mL	≤100	5	5	5	100%
4	砷	mg/L	≤0.01	<0.0005	<0.0005	<0.0005	100%
5	镉	mg/L	≤0.005	<0.00006	<0.00006	<0.00006	100%
6	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004	<0.004	<0.004	100%
7	铅	mg/L	≤0.01	0.00024	<0.00007	0.00017	100%
8	汞	mg/L	≤0.001	<0.00005	<0.00005	<0.00005	100%
9	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002	<0.002	<0.002	100%
10	氟化物	mg/L	≤1.0	0.13	0.10	0.12	100%
11	硝酸盐	mg/L	≤10	0.04	0.03	0.03	100%
12	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.00544	0.00305	0.00459	100%
13	一氯二溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00324	0.00136	0.00247	100%
14	二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.05	0.00341	0.00174	0.00279	100%
15	三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00355	0.000656	0.00216	100%
16	三卤甲烷	mg/L	≤1	0.215	0.100	0.169	100%
17	二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037	<0.0037	<0.0037	100%
18	三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044	<0.0044	<0.0044	100%
19	溴酸盐(使用臭氧时)	mg/L	≤0.01	—	—	—	—
20	亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.127	0.012	0.062	100%
21	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.245	0.082	0.187	100%
22	色度	铂钴色度单位	≤15	5	5	5	100%
23	浑浊度	NTU	≤1	0.21	0.17	0.19	100%
24	臭和味		无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味	无异臭异味	100%
25	肉眼可见物		无	无	无	无	100%
26	PH		6.5~8.5	7.12	7.02	7.05	100%
27	铝	mg/L	≤0.2	0.107	0.055	0.082	100%
28	铁	mg/L	≤0.3	0.050	0.017	0.034	100%
29	锰	mg/L	≤0.1	0.016	0.014	0.015	100%
30	铜	mg/L	≤1.0	0.011	0.004	0.008	100%
31	锌	mg/L	≤1.0	0.044	0.005	0.030	100%
32	氯化物	mg/L	≤250	10.2	9.5	9.9	100%
33	硫酸盐	mg/L	≤250	3.9	3.5	3.6	100%
34	溶解性总固体	mg/L	≤1000	38	35	36	100%
35	总硬度	mg/L	≤450	14.0	14.0	14.0	100%
36	高锰酸盐指数	mg/L	≤3	1.11	0.88	0.97	100%
37	氨	mg/L	≤0.002	<0.02	<0.02	<0.02	100%
38	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.032	0.023	0.027	100%
39	总β放射性	Bq/L	≤1	0.073	0.069	0.070	100%
40	游离氯	mg/L	0.3~2	—	—	—	—
41	臭氧	mg/L	≤0.3	—	—	—	—
42	总氯	mg/L	0.5~3	—	—	—	—
43	二氧化氯	mg/L	0.1~0.8	0.13	0.11	0.12	100%

备注：采用复合二氧化氯作消毒剂，溴酸盐、游离氯、臭氧、总氯不用检。